



PLANTA BAIXA PAVTO. TÉRREO - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
 ESC. 1:50

Legenda de fiação	
21	
22	
23	
24	
25	
26	
27	
28	
29	
30	
31	
32	
33	
34	
35	
36	
37	
38	
39	
40	
41	
42	
43	
44	
45	

Legenda	
	2 Tomadas baixas a 0,30m do piso
	Caixa de passagem
	Entrada de serviço
	Interruptor 1 simples e 2 paralelos - 1,10m do piso
	Interruptor paralelo 2 teclas - 1,10m do piso
	Interruptor paralelo 3 teclas - 1,10m do piso
	Interruptor simples 1 tecla - 1,10m do piso
	Interruptor simples 2 teclas - 1,10m do piso
	Interruptor simples 3 teclas - 1,10m do piso
	Interruptores simples 2 teclas e Tomada hexagonal a 1,10m do piso
	Luminária LED 14W
	Motor monofásico a 0,30m do piso
	Painel de comando
	Ponto genérico de luz 24W
	Ponto genérico de luz 4,9W
	Ponto genérico de luz 7W
	Quadro de distribuição
	Quadro de medição
	Relé Fotoelétrico
	Tomada alta a 2,20m do piso
	Tomada baixa a 0,30m do piso
	Tomada média a 1,10m do piso
	Tomada média a 1,20m do piso

Legenda das indicações	
CCE	Pontos de força - Uso específico - Carregador carro elétrico 7500 W
ARC22000	Pontos de força - Uso específico - Condicionador de ar Split 22000BTU
GEL	Pontos de força - Uso específico - Geladeira
LL	Pontos de força - Uso específico - Lavadora de louça
LR	Pontos de força - Uso específico - Lavadora de roupa
MCO	Pontos de força - Uso específico - Microondas
SER	Pontos de força - Uso específico - Secadora de roupa
BHM	Tomada - uso específico - Bomba hidromassagem - monofásico
BR1/2M	Tomada - uso específico - Bomba recalque - 1/2cv monofásico
HTH	Tomada - uso específico - Home Theater
PC1	Painel de comando - Embutir

Legenda de condutos	
	Direta
	Teto
	Alta
	Média
	Baixa
	Piso



RESPONSÁVEL TÉCNICO: _____ PROPRIETÁRIO: _____
 NOME COMPLETO: _____ NOME COMPLETO: _____
 CREA Nº 000000-0 CPF Nº 000.000.000-00

PROPRIETÁRIO: _____ FOLHA: **ELE**
 LOCAL: _____
 LOREM IPSUM DOLOS SITE AMET, SER DIAM NONUMMY, EUSIMOD TINCIDUNT UT DOLOR MADNA

ESPECIFICAÇÃO: _____ FOLHA Nº: **01**
 LOREM IPSUM DOLOS SITE AMET, SER DIAM

PROJETO: _____ ESCALA: _____ DATA: _____
 LOREM IPSUM INDICADA mês/00

OBSERVAÇÕES GERAIS
 - Qualquer alteração somente poderá ser feita com autorização do autor do projeto.
 - Havendo divergência entre cota e escala, prevalece a cota.

CONTROLE DE REVISÃO DO PROJETO			
REV.	Data	Denominação	Nome